

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 11.03.2021г. по 12.04.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	13.04.2021г. 13:00	Откл. ВВ фид. 171д-96-157	Отсутствовало напряжение ТП 100, 182, 191	14:20
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	13.04.2021г. 16:10	Откл. в сетях АЗТПА	Отсутствовало напряжение ТП 86, 85, 91, 203, 189, 164, 100, 182, 88, 119	17:10
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 14.04.2021г. по 04.05.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
5	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	05.05.2021г. 00:15	На поврежд. КЛ-10кВ 147д-75 и 161д-4	Отсутствовало напряжение ТП 147, 75, 161, 162, 163	03:25

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов