

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 06.05.2021г. по 11.05.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	12.05.2021г. 08:00	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 43 АТЭЦ	Отсутствовало напряжение ТП 69, 72, 11, 63, 12 сек.1	08:50
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 13.05.2021г. по 16.05.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	17.05.2021г. 11:10	На РП-145 несчастный случай	Отсутствовало напряжение РП 145, ТП 69, 72, 63, 66, 107, 125, 98, 138, 53, 12 сек.1, 41 т3, 61, 11	15:20
5	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	17.05.2021г. 17:55	РП-2 АЗТПА, РУ-10кВ, яч.13, откл. МВ, на поврежд. перемычка ВВ ТП-85 тр-р2	Отсутствовало напряжение ТП 86, 85, 91, 203, 189, 164, 100, 182	18:35
6	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	18.05.2021г. 18:45	Откл. ВВ фид. 103д-106, на поврежд. перемычка ВВ ТП-112 тр-р 1	Отсутствовало напряжение ТП 106, 112, 183	19:45
7	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	19.05.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		