

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	20.05.2021г. 14:20	На поврежд. КЛ-10кВ АОМЗ	Отсутствовало напряжение ТП 76, 137, 160, 159	14:40
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 21.05.2021г. по 26.05.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	27.05.2021г. 06:15	На ТП-92 на поврежд. КЛ-10 фид. 92д-140	Отсутствовало напряжение ТП 94, 92, 140, 146, 126, 93, 172, 186, 184, 99, 204	07:30
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 28.05.2021г. по 13.06.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
5	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	14.06.2021г. 07:00	На ПС 183 РУ-10кВ откл. фид.6	Отсутствовало напряжение ТП 32, 34, 29, 2, 178, 110, 111, 1, 210, 24, 6, РП 2а	08:00
6	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 15.06.2021г. по 19.06.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
7	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	20.06.2021г. 09:25	Откл. ВВ фид. 179д-ПС 429 гремицы	Отсутствовало напряжение ТП 92, 140, 146, 94, 99, 204, 126, 93, 172, 186, 184, 185, 179, 193	10:55
8	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	21.06.2021г. 18:00	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 39д-109	Отсутствовало напряжение ТП 39, 68, 45, 43, 67, 156, 166	19:30
9	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	21.06.2021г. 19:17	На ПС 183 фид.20 была «Земля» на поврежд. ВВ тр-1 ТП-22	Отсутствовало напряжение ТП 134, 22, 132	21:05

10	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	22.06.2021г. 18:40	На поврежд. кабельная перемычка ТП-106 тр-2	Отсутствовало напряжение ТП 103, 124, 143, 106, 112, 183	20:15
11	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	22.06.2021г. 19:35	На поврежд. кабельная перемычка ТП-117 тр-2	Отсутствовало напряжение ТП 14, 20, 18, 117, 151	21:30
12	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 23.06.2021г. по 24.06.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
13	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	25.06.2021г. 15:00	Повреждение в абонентских сетях	Отсутствовало напряжение ТП 40, 42, 57, 58, 60, 62, 76	16:55
14	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	25.06.2021г. 15:00	На АТЭЦ откл. фид. 35	Отсутствовало напряжение ТП 76, 137, 78, 161, 162, 163, 159, 74	15:15
15	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	26.06.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
16	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	27.06.2021г. 07:43	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 172д-93	Отсутствовало напряжение ТП 179, 94, 185, 193, 92, 186, 172, 140, 146, 87, 99, 204, 93, 126, 184	09:30
17	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 28.06.2021г. по 29.06.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов