

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 30.06.2021г. по 01.07.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	02.07.2021г. 16:40	На ТП-92 на поврежд. КЛ-10 фид. 93д-172	Отсутствовало напряжение ТП 94, 92, 140, 146, 126, 93, 172, 186, 184, 99, 204	18:10
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	03.07.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	04.07.2021г. 08:45	На ПС 242 РУ-10кВ откл. яч. 13, 17	Отсутствовало напряжение ТП 168, 89, 94, 87, 81, 82, 41, 30, 108, 104, 84, 12	10:20
5	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	04.07.2021г. 08:45	На РП-2 АЗТПА откл. яч. 5, 13	Отсутствовало напряжение ТП 88, 119, 86, 85, 91, 203, 189, 164, 100, 182	11:20
6	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 05.07.2021г. по 11.07.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
7	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	12.07.2021г. 02:00	Откл. ВВ фид. 3 ПС 183 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 48д-49	Отсутствовало напряжение ТП 31, 35, 47, 46, 90, 50, 49, 48, 27, 10, 9, 46, 110, 111, 34, 178, 29, 2, 2А, 1, 24, 210, 33, 32, 52, 6, 127	04:35
8	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 13.07.2021г. по 27.07.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов