

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 28.07.2021г. по 01.08.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	02.08.2021г. 11:40	На поврежд. КЛ-10кВ ф.20 АТЭЦ	Отсутствовало напряжение ТП 173, 177, 39, 166, 156, 45, 68, 43, 67, 198, 170, 59, 70	13:35
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	03.08.2021г. 16:35	На поврежд. КЛ-10кВ фид.76д-137	Отсутствовало напряжение ТП 76	17:45
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 04.08.2021г. по 08.08.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 09.08.2021г. по 01.08.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	02.08.2021г. 11:40	На поврежд. КЛ-10кВ ф.20 АТЭЦ	Отсутствовало напряжение ТП 173, 177, 39, 166, 156, 45, 68, 43, 67, 198, 170, 59, 70	13:35
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	03.08.2021г. 16:35	На поврежд. КЛ-10кВ фид.76д-137	Отсутствовало напряжение ТП 76	17:45
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 04.08.2021г. по 08.08.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	09.08.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	10.08.2021г. 23:40	На поврежд. ВЛ-10кВ на СНТ Шахтер	Отсутствовало напряжение ТП 94(секц.2), 92,93,126,99,204,140,146,186,184,172,ТП Шахтер,185,193	11.08.2021г. 01:30
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 11.08.2021г. по 12.08.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	13.08.2021г. 04:55	На поврежд. КЛ-10кВ фид.93д-94	Отсутствовало напряжение ТП 94,92,140-126,146,93,186,172,184,193,185	06:45
5	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	14.08.2021 02:15	На поврежд. КЛ-10кВ фид.45 АХК (абонентский)	ТП 167,190,147,75,Гала	03:45
6	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	15.08.2021 01:50	Повреждение проходного изолятора ТП-164	ТП 203,189,164,100,182	04:30
7	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 16.08.2021г. по 17.08.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
8	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	18.08.2021г. 15:05	На поврежд. ВЛ-0,4кВ ТП-77	ТП 77,79	15:40
9	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	19.08.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
10	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	20.08.2021г. 14:00	На поврежд. КЛ-10кВ 133д-129	ТП 133,129,132 секц. II	14:30

11	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 21.08.2021г. по 22.08.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было
----	------------------	-----------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	С 23.08.2021г. по 24.08.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	25.08.2021г. 20:15	На поврежд. КЛ-10кВ 78д-20МЗ	Отсутствовало напряжение ТП 78,77,75,147,РУТБ(абон.)	21:45
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	29.08.2021г. 23:41	На поврежд. КЛ-10кВ 103-122д	Отсутствовало напряжение ТП 136, 121, 101,103,102,105,120,209,123,124,106,112	30.08.2021г. 02:45
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	30.08.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
5	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	31.08.2021г. 12:10	На поврежд. ВЛ-10кВ 179д-23	Отсутствовало напряжение ТП 121,136,124,143,209,102,105,106,112,123,122,142,173,181,180,23,120,183	13:35
6	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 01.09.2021г. по 08.09.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
7	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	09.09.2021г. 03:05	Поврежд. в ТП-196	ТП 60,73,62,42,154,128-144,57,64,58,40,196, ТП Пушкин	05:35
8	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	09.09.2021г. 03:05	Поврежд. в ТП-40	ТП 40	08:45

9	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	10.09.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
10	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	11.09.2021г.	На поврежд. ВЛ-10кВ 94-99д	ТП 99,83,206,Шахтер(абон.)	12:00
9	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 12.09.2021г. по 13.09.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов