

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 14.09.2021г. по 16.09.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	17.09.2021г. 11:05	На поврежд. КЛ-10кВ 155д-141	Отсутствовало напряжение ТП -141,21,15,16, 155 секция 1,188	11:45
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 18.08.2021г. по 19.09.2021	За прошедший период аварийных отключений не было		
5	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	20.09.2021г. 01:50	Поврежд. в КТП-197	Отсутствовало напряжение ТП-157,96,97,195,192,197	11:00
6	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 21.09.2021г. по 24.09.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
7	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	25.09.2021г. 19:00	На поврежд. КЛ-10кВ яч.1 ТП-7А(АХК)	Отсутствовало напряжение ТП 100,182,191,МТС,197,192,195,КТП Мирный,97,96,157	22:55
9	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 26.09.2021г. по 03.10.2021	За прошедший период аварийных отключений не было		

Заместитель генерального директора-исполнительный директор  
АО «Алексинская электросетевая компания»

\_\_\_\_\_ В.С. Козлов