

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 04.10.2021г. по 05.10.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	06.10.2021г. 11:00	Отключение в РП2(АЗТПА, питающий центр)	Отсутствовало напряжение ТП - 88,86,119,85,91,203,189,164,100,182	12:10
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	07.10.2021г. 02:25	Отключение в РП2 (АЗТПА, питающий центр)	Отсутствовало напряжение ТП- 88,119,86,85,203,164,100,182,189,91	03:25
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	08.10.2021г. 06:30	Отключение ВВ ф. 10кВ №13 ПС 183 Пушкинская в ТП-174 РУ-10кВ яч.7	Отсутствовало напряжение ТП -103(с II, III),141,180,181,142,122,199,143 (Т1,Т2),124 (Т2,Т3),106,11,183,142,122	08:35
5	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	08.10.2021г. 16:20	На поврежд. КЛ-10кВ 136д-101	Отсутствовало напряжение ТП -136,121,209	16:55
6	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 09.10.2021г. по 17.10.2021	За прошедший период аварийных отключений не было		
7	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	18.10.2021г. 09:05	На поврежд. ф. 10кВ №11 ПС №183 Пушкинская	Отсутствовало напряжение ТП -113 (с II),24а,187,37,4(АХК),5,90(сII),38,36	09:55

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 19.10.2021г. по 20.10.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	21.10.2021г. 02:10	На поврежд. Ф.10кВ №4 ПС 183 Пушкинская-113	Отсутствовало напряжение ТП - 113,24а,187,36,37,114,115,116,38	03:10
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 22.10.2021г. по 29.10.2021	За прошедший период аварийных отключений не было		
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	30.10.2021г. 19:55	На поврежд. ВЛ-10кВ ф.157д-171	Отсутствовало напряжение ТП - 191,МТС,192,195,97,96,157	31.10.2021 00:00
5	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	31.10.2021г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Заместитель генерального директора-исполнительный директор  
АО «Алексинская электросетевая компания»

\_\_\_\_\_ В.С. Козлов