

Межрегиональный отдел государственного энергетического
надзора (МОГЭН)
Факс: 32-71-68

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 01.01.2022г. по 11.01.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	12.01.2022г. 17:20	Поврежд.- внутренние сети РП-2 АЗТПА	Отсутствовало напряжение ТП 16,203,189,164,100,182,85,91,88,119	18:20
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	13.01.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	14.01.2022 02:05	На поврежд. ВЛ-10кВ отп. 7Ад-96-97-157	Отсутствовало напряжение ТП 191,192,195,97,96,157,МТС	05:20
5	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 15.01.2022г. по 19.01.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
6	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	20.01.2022г. 23:50	На повреждение фид. 35 ОМЗ АТЭЦ	Отсутствовало напряжение ТП 78,76,137,159,160, реабилитационный центр	21.01.2022г. 00:15
7	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 21.01.2022г. по 27.01.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
8	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	28.01.2022г. 15:35	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 173д-20 (нитка А) АТЭЦ	Отсутствовало напряжение ТП 173,177,39,68,43,67,45,166,156,198,70,59,170,4А, ДОК,ПМК-205	17:15
9	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 29.01.2022г. по 31.01.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов