

Межрегиональный отдел государственного энергетического  
надзора (МОГЭН)  
Факс: 32-71-68

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 01.04.2022г. по 02.04.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	03.04.2022г. 16:05	На поврежд. абон. КЛ-10кВ фид. 10кВ 42-4а	Отсутствовало напряжение ТП 40,58,57,42,60,62,73,128,144,154,64,196, КТП Пушной	16:45
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 04.04.2022г. по 10.04.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	11.04.2022г. 12:50	На поврежд. абон. КЛ-10кВ фид. 40 АОМЗ	Отсутствовало напряжение ТП-76,139,137,194,208,26,205,51,161,162,163	13:15
5	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	12.04.2022г. 17:50	На поврежд. КЛ-10кВ фид.112д-183 яч. 1	Отсутствовало напряжение ТП 155 Ис.ш.,152,176,16 Пс.ш.,17,19,150,17а,190,183	18:35
6	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 13.04.2022г. по 17.04.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

7	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	18.04.2022г. 19:00	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 173д-20 (нитка А) АТЭЦ	Отсутствовало напряжение ТП 173,177,39,45,166,4А,156,68,43,67,ПМК-205,198,170,ДОК,70,59	19:52
8	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	19.04.2022г. 16:30	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 90-4АХК	Отсутствовало напряжение ТП-90 II с.ш., 4 АХК,5	17:24
9	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	20.04.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
10	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	21.04.2022г. 07:57	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 86д-РП 2 яч. 13	Отсутствовало напряжение ТП-86,85,91,203,Теплицы,189,100,182,164	08:35
11	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	21.04.2022г. 21:00	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 8 п/с №183 Пушкинская-101	Отсутствовало напряжение ТП-101,102,105,103 I с.ш.,120,124 Т-1	21:30
12	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	22.04.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
13	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	23.04.2022г. 20:10	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 9 п/с №183 Пушкинская-133	Отсутствовало напряжение ТП-133,129 II с.ш.,132 II с.ш.	20:40
14	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 24.04.2022г. по 25.04.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
15	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	26.04.2022г. 22:00	В сетях 10кВ РЖД К.3.	Отсутствовало напряжение ТП 40,57,64,ЗРБ,42,62,4А,60,73,128,144,154,196,58, Пушнин	23:40
16	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	27.04.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

17	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	28.04.2022г. 09:15	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 110д-111	Отсутствовало напряжение ТП 29,34,178,110,111,2,2А,1,210	10:30
18	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 29.04.2022г. по 30.04.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов

