

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 29.07.2022г. по 07.08.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	08.08.2022г. 17:12	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 11д-98 (Т-4)	Отсутствовало напряжение ТП-12 с.ш. I,53,61,11,98(Т-4)	18:18
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	09.08.2022г. 00:05	На поврежд. ВЛ-10кВ фид. 94д-Клен	Отсутствовало напряжение ТП-179,94,193,92,126,146,140,93,172,186,184	01:30
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 10.08.2022г. по 11.08.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
5	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	12.08.2022г. 04:45	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 20 (АТЭЦ) нитка А	Отсутствовало напряжение ТП-198,70,59,170, ДОК,173,177,39,68,43,67,45,108,148,166, 4А,156,30,ПМК-205,Дормострой,Промстр.мех	05:50
6	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	12.08.2022г. 09:20	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 141д-199	ТП-141,199	09:55
7	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	12.08.2022 09:55	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 56д-3	ТП-7,8,56,213	11:10
8	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 13.08.2022г. по 17.08.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
9	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	18.08.2022г. 11:45	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 127д-4	Отсутствовало напряжение ТП-35,47,50,49,48,33,27,10,9,46,90 с.ш. I,127,52,3,113 с.ш. II,24А,187,36,37,4(АХК),5,14,211,117,151	13:30
10	Тульская Область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 19.08.2022г. по 28.08.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		