

Межрегиональный отдел государственного энергетического
надзора (МОГЭН)
Факс: 32-71-68

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	29.08.2022г. 11:45	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 34д-110	Отсутствовало напряжение ТП-34,110,111,29,2,2А,1,25210,175,109,118,28,13	13:42
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 30.08.2022г. по 18.09.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Генеральный директор АО «АЭСК»

В.С. Козлов