

Межрегиональный отдел государственного энергетического  
надзора (МОГЭН)  
Факс: 32-71-68

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	19.09.2022г. 14:55	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 89д-92	Отсутствовало напряжение ТП-89,153	15:30
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	19.09.2022 15:00	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 166д-1 РЖД	Отсутствовало напряжение ТП-166,4А,156,1 РЖД	16:00
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	19.09.2022 20:12	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 166-4А	Отсутствовало напряжение ТП-166,4А,156	20:41
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 20.09.2022г. по 22.09.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
5	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	23.09.2022г. 01:30	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 151д-117	Отсутствовало напряжение ТП-14 (секц. II), 211,117 (секц. II), 151,174,141(секц. II), 199,180,181,23,103,122,124,142,106,112,123,143	02:20
6	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 24.09.2022г. по 25.09.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
7	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	26.09.2022г. 10:45	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 156д-166	Отсутствовало напряжение ТП-39,68,43,67,66,63,72,69,45,166,156,108, Дормострой, РП-145 (секц. I)	11:57
8	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 27.09.2022г. по 04.10.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
9	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	05.10.2022 05:20	На поврежд. ВЛ-10кВ фид. 7Ад-157-96-97-171	Отсутствовало напряжение ТП-157,96,97,195,192,206,197	07-15

10	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	06.10.2022	За прошедший период аварийных отключений не было		
11	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	07.10.2022 06:20	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 20 нитка А АТЭЦ-173д	Отсутствовало напряжение ТП-198,70,53,61,173,ПМК-205,172,ДОК,Промстроймеханизация	07:30
12	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	08.10.2022 19:26	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 9 п/с 183 Пушкинская-133	Отсутствовало напряжение ТП-129,133,20,18,132 (секц. II)	19-55
13	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 09.10.2022 по 17.10.2022	За прошедший период аварийных отключений не было		
14	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	18.10.2022 20:00	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 94Д-81	Отсутствовало напряжение ТП-89 (секц. II),94 (секц. I), 81,87,	21-05
15	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 19.10.2022 по 30.10.2022	За прошедший период аварийных отключений не было		
16	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	31.10.2022г. 18:25	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 68д-43	Отсутствовало напряжение ТП-39,68	18:40

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов