

Межрегиональный отдел государственного энергетического
надзора (МОГЭН)
Факс: 32-71-68

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 01.11.2022г. по 21.11.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	22.11.2022г. 09:05	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 42д-4А	Отсутствовало напряжение ТП-57,42,64,71,54,128	10:55
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	22.11.2022г. 12:50	На поврежд. КЛ-10кВ ф. 18 п/с № 183 Пушкинская	Отсутствовало напряжение ТП-155(І с.ш.),152,176,16 (ІІ с.ш.),19,17,150,190,17а	14:05
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 23.11.2022г. по 30.11.2022г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов