

Межрегиональный отдел государственного энергетического
надзора (МОГЭН)
Факс: 32-71-68

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 01.03.2023г. по 17.03.2023г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	18.03.2023г. 17:00	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 64д-ЗРБ (абонентская)	Отсутствовало напряжение ТП-42,64,40	18:20 (производство оперативных переключений)
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	19.03.2023г. 20:15	Повреждение на ТП-36 (абонентская)	Отсутствовало напряжение ТП-113(II с.ш.),90(II с.ш.),24А,36	21:32 (производство оперативных переключений)
4	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 20.03.2023г. по 30.03.2023г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов