

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН)

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
|-------|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------|
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Администрация г. Алексина | с 21.03.2023г. по 13.04.2023г. | За прошедший период аварийных отключений не было | | |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Администрация г. Алексина | 14.04.2023г. 10:00 | На поврежд. КЛ-10кВ АТЭЦ-173 ф. 20 (нитка А) | Отсутствовало напряжение ТП-173,177,39,72,53,71,54 | 10:40 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Администрация г. Алексина | с 15.04.2023г. по 09.05.2023г. | За прошедший период аварийных отключений не было | | |

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов