

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН)

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	01.07.2023г. 09:35	На поврежд. КЛ-10кВ фидер 39 АТЭЦ (абонентск.)	Отсутствовало напряжение ТП-39,68,45,43,69,72,63,11,173,177,156,166,147,167,76,78,137,139,16,161	11:24 (Производство оперативных переключений во время отключения КЛ-10кВ)
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	со 02.07.2023г. по 30.07.2023г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов