

Межрегиональный отдел государственного энергетического
надзора (МОГЭН)

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 01.08.2023г. по 30.08.2023г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	31.08.2023г. 17:15	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 40д- 57	Отсутствовало напряжение ТП- 71,73,60,128,42	19:10 (Производство оперативных переключений во время отключения КЛ-10кВ)

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов