

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН)

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 01.10.2023г. по 24.10.2023г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	25.10.2023г. 16:45	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 71д- 73	Отсутствовало напряжение ТП- 42,128,60,64,57,71	19:10 (Производство оперативных переключений во время отключения КЛ-10кВ)
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 26.10.2023г. по 31.10.2023г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов