

Межрегиональный отдел государственного энергетического
надзора (МОГЭН)
Факс: 32-71-68

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 01.12.2023г. по 14.12.2023г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	15.12.2023г. 14:00	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 40д- 57	Отсутствовало напряжение ТП-57,64,42,58,170,70,39 I с.ш.,166	15:50 (Производство оперативных переключений во время отключения КЛ-10кВ)
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 16.12.2023г. по 31.12.2023г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов