

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН)

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 24.01.2024г. по 04.02.2024г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	05.02.2024г. 11:50	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 64д - ЗРБ (абонентск.)	Отсутствовало напряжение ТП-60,42,62,57,40,64	12:45
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	05.02.2024г. 18:15	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 53д - 61	Отсутствовало напряжение ТП-53,61,11,170,64,42	19:35

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН)

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 06.02.2024г. по 14.02.2024г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	15.02.2024г. 15:00	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 64д- ЗРБ (абонент.)	Отсутствовало напряжение ТП-40,64,58,170,59,42,ЗРБ	16:40
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 16.02.2024г. по 26.02.2024г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов