

Межрегиональный отдел государственного энергетического
надзора (МОГЭН)

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 01.03.2024г. по 13.03.2024г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	14.03.2024г. 10:40	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 42д - 57	Отсутствовало напряжение ТП-60,42,62,57,40,64, 4А (абонент.)	12:20
2	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	21.03.2024г. 11:00	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 72д - 107	Отсутствовало напряжение ТП-69,107,72,66,60, 39 с.ш. I	12:48
3	Тульская область	АО «АЭСК»	Администрация г. Алексина	с 22.03.2024г. по 31.03.2024г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Главный инженер АО «АЭСК»

С.А. Суханов