

Межрегиональный отдел государственного энергетического
надзора (МОГЭН)

№ п/п	Субъект федерации	Предприятие	Собственник	Дата технологического нарушения	Место и обстоятельства происшествия	Последствия	Устранение последствий
1	Тульская область	АО «АЭСК» г. Алексин	АО «АЭСК»	01.07.2026г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
2	Тульская область	АО «АЭСК» г. Алексин	АО «АЭСК»	02.07.2026г. 17:05	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 7д-213	Отсутствовало напряжение ТП-8, 7, 213	02.07.2026г. 18:30
3	Тульская область	АО «АЭСК» г. Алексин	АО «АЭСК»	С 03.07.2026г. по 14.07.2026г.	За прошедший период аварийных отключений не было		
4	Тульская область	АО «АЭСК» г. Алексин	АО «АЭСК»	15.07.2026г. 10:50	На поврежд. КЛ-10кВ фид. 145д-69	Отсутствовало напряжение ТП-39, 125, 107, 98, 72, 67, 108, 69	15.07.2026г. 11:45
5	Тульская область	АО «АЭСК» г. Алексин	АО «АЭСК»	С 16.07.2026г. по 31.07.2026г.	За прошедший период аварийных отключений не было		

Главный инженер-начальник района сетей ООО «АЭСК»

С.А. Суханов