

«Утверждаю»:  
 Генеральный директор АО «АЭСК»  
 Конушкин И.Б.  
 17» июля 2018г.



**Паспорт инвестиционного проекта:**  
**«Замена силового трансформатора №1 в ТП-130»**

1	Название инвестиционного проекта	Замена силового трансформатора №1 - на 250кВА в ТП-130 в г.Алексине Тульской области
2	Идентификатор инвестиционного проекта	G_TP33
3	Планируемые цели, задачи и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта	Обновление электрической сети; повышение качества и надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; снижение технических потерь электроэнергии на 0,47519тыс. кВт*ч в год.
4	Этапы и сроки реализации инвестиционного проекта	2020г.
5	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности	Снижение технических потерь электроэнергии на 0,47519тыс. кВт*ч в год.
6	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)	0,115%
7	График реализации инвестиционного проекта, объем финансирования и освоения капитальных вложений	Проект реализуется в 2020г. Объем финансирования 300730,28 руб. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020г.
8	Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом	Договоров об осуществлении технологического присоединения к сетям АО «АЭСК», содержащими технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом <b>нет</b> .
9	Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	Договоров об осуществлении технологического присоединения, содержащими обязательства АО

	обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом	«АЭСК» на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом <b>нет</b>
10	Проектные показатели планируемой нагрузки для ТП-130 реконструкцию которой планируется осуществить в рамках реализации инвестиционного проекта	296кВт
11	Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования на ТП-130 (тр-р №1)	275А
12	Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ТП-130	352кВт
13	Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта.	Изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта <b>не будет.</b>

Приложения:

1. Краткое описание инвестиционного проекта и расчет снижения технических потерь электроэнергии при его реализации;
2. Локальный сметный расчет.

Начальник ПТО АО «АЭСК»



Рыбин П.А.